

Số: 410/TB-BVNA

Đồng Nai, ngày 28 tháng 5 năm 2026

## THÔNG BÁO

Về việc đề nghị báo giá Hàng hoá - Gas phục vụ bếp ăn người bệnh, gas lò thiêu năm 2026

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-BVNA ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Bệnh viện Nhân Ái về việc hủy thầu gói thầu: Hàng hóa - Gas phục vụ bếp ăn người bệnh, gas lò thiêu năm 2026;

Nhằm có cơ sở xây dựng giá, Bệnh viện Nhân Ái kính mời Quý Công ty có đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm và tư cách pháp nhân tham gia báo giá Hàng hoá - Gas phục vụ bếp ăn người bệnh, gas lò thiêu năm 2026 cụ thể như sau:

- Bên yêu cầu: Bệnh viện Nhân Ái, Đường ĐT760 thôn Cây Da, xã Phú Nghĩa, Thành phố Đồng Nai;

- Nội dung yêu cầu của Báo giá: Theo Phụ lục đính kèm (Đơn giá đã bao gồm phí, lệ phí và thuế);

- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 01 tháng 6 năm 2026.

Hình thức nhận hồ sơ báo giá bằng các hình thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Nhân Ái, Đường ĐT760 thôn Cây Da, xã Phú Nghĩa, Thành phố Đồng Nai

- Nhận qua email: [bv.nhanai@tphcm.gov.vn](mailto:bv.nhanai@tphcm.gov.vn)

- Số điện thoại: 0916020152

Trên đây là Thông báo và nội dung yêu cầu mời Báo giá Hàng hoá - Gas phục vụ bếp ăn người bệnh, gas lò thiêu năm 2026. Rất mong nhận được báo giá từ Quý Công ty.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Các Công ty;

- Lưu: VT, HCQT (TĐD/02b).



Trần Kim Anh





**PHỤ LỤC**  
**(Đính kèm Thông báo số 41/C/TB-BVNA ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Bệnh viện Nhân Ái)**

**Kính gửi: Bệnh viện Nhân Ái**

Trên cơ sở yêu cầu Báo giá Hàng hoá - Gas phục vụ bếp ăn người bệnh, gas lò thiêu năm 2026 của Bệnh viện Nhân Ái, chúng tôi (ghi tên) .....

Địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp .....

Trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các nhà liên doanh .....

Báo giá Hàng hoá - Gas phục vụ bếp ăn người bệnh, gas lò thiêu

1. Yêu cầu cung cấp theo bảng sau:


ĐVT: VND



STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Ghi chú
01	Gas dầu khí bình 45kg	Thông số kỹ thuật (theo quy định Thông tư 14/2019/TT-BKHCN) Hỗn hợp LPG thương phẩm: 1. Tên chỉ tiêu - Yêu cầu Áp suất hơi ở 37,8°C, kPa, không lớn hơn 1430 - Lượng cần sau khi bay hơi 100ml, mL, không lớn hơn 0,05.	Bình	01		

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Ghi chú
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ăn mòn tám đồng, không lớn hơn Loại 1</li> <li>- Hàm lượng lưu huỳnh tổng, mg/kg, không lớn hơn 140.</li> <li>- Hàm lượng butadiene, % thể tích, không lớn hơn 0,5</li> <li>- Pentan và các chất nặng hơn, % thể tích, không lớn hơn 2,0.</li> </ul> <p>2. Chai chứa khí LPG hóa lỏng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thể tích làm việc (Dung tích lít): 99 lít <math>\pm</math> 0.5%</li> <li>- Áp suất thiết kế: 240 Psi, 17 kg/cm<sup>2</sup></li> <li>- Trọng lượng vỏ: 36 – 40 kg</li> <li>- Trọng lượng LPG (kg): 45 <math>\pm</math> 0,2 kg</li> <li>- Van gắn trên chai: Van Pol hoặc Compact</li> <li>- Trên thân chai phải có các thông số kỹ thuật rõ ràng, dễ đọc, đúng vị trí và không bị sửa chữa:</li> </ul>				



STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Ghi chú
		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tiêu chuẩn chế tạo chai chứa</li> <li>+ Dung tích chai chứa</li> <li>+ Áp suất làm việc</li> <li>+ Áp suất thử thủy lực</li> <li>+ Tỷ lệ Propan</li> <li>+ Butan và khối lượng nạp vào chai</li> <li>+ Số sản xuất của vỏ chai</li> <li>+ Thời điểm đã tiến hành kiểm định (tháng – năm)</li> <li>+ Thời gian kiểm định lại (tháng – năm)</li> <li>+ Trọng lượng của chai</li> <li>- Chai có thể chịu được áp lực khi chứa và chuyên chở LPG ở trạng thái có áp suất. Van và chai chứa phải được kiểm định định kỳ của cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền kiểm định và cấp giấy chứng nhận an toàn, cho phép vận chuyển và sử dụng theo yêu cầu pháp luật.</li> </ul>				

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Ghi chú
02	Gas công nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Áp suất hơi ở 37,8°C, kPa, không lớn hơn 1430</li> <li>- Lượng cặn sau khi bay hơi 100mL, mL, không lớn hơn 0,05</li> <li>- Ăn mòn tấm đồng, không lớn hơn Loại 1</li> <li>- Hàm lượng lưu huỳnh tổng, mg/kg, không lớn hơn 140</li> <li>- Hàm lượng butadien, % thể tích, không lớn hơn 0,5</li> <li>- Pentan và các chất nặng hơn, % thể tích, không lớn hơn 2,0</li> </ul>	Kg	01		

2. Đơn giá trên bao gồm phí, lệ phí và thuế.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ..... ngày, kể từ ngày ..... tháng ..... năm .....

....., ngày.....tháng.....năm 2026

**Đại diện Công ty**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

